

**email: [galaxair@galaxair.com](mailto:galaxair@galaxair.com) - <http://www.galaxair.com>**

## Certificat de Conformité d'un détecteur électronique de fuites de fluides frigorigènes suivant la norme EN-14624

**Galaxair** certifie que le détecteur électronique de fuites ci-dessous, a été contrôlé  
suivant la norme EN-14624

Les résultats sont indiqués ci-dessous.

<b>Détecteur électronique type SNIF-3GB</b>	
Marque du détecteur	<b>Galaxair</b>
Nom du détecteur	<b>SNIF-3GB</b>
Technologie	<b>Semi conducteur (diode chauffée)</b>
Type de détecteur	<b>Indicateur</b>
Types de gaz détectés	<b>CFC, HFC, HCFC</b>
Seuil de sensibilité du détecteur en position fixe	<b>&lt;2 g/an</b>
Seuil de sensibilité du détecteur en mouvement	<b>2 g/an</b>
Seuil de sensibilité en ambiance polluée	<b>&lt;2 g/an</b>
Temps minimal d'arrêt sur point de fuite	<b>2 s</b>
Temps minimal de détection avec concentration la plus faible	<b>2 s</b>
Temps de récupération après seuil maxi	<b>2 s</b>
Conditions de mesures	<b>Température et pression ambiantes</b>

Fait au Gué de Longroi le 10 Novembre 2008



**Galaxair** sarl

**Clause de Réserve de Propriétés** : Par application de la loi n° 80-335 du 12 Mai 1980, les marchandises  
restent notre entière propriété jusqu'au paiement intégral et effectif du prix facturé même en cas d'intégration à une installation  
Siège social : **5 Rue Impériale F-28700 Gué de Longroi** - Tél : +33 (2) 37 24 95 35 Fax : + 33 (2) 37 90 92 38  
Sarl au Capital de 18 293,88 € - RCS Chartres : 2005B436 Code APE : 2812Z - SIRET : 351 725 502 00022  
**Numéro d'identification de TVA : FR42351725502**